



- 53 Ovilukituksen/kulunvalvonnan keskus
Esim. Abloy Entry
- 53 Ovilukitusrasiat/kytkentärasiat. Esim. pinta-as jakorasia.
-Kaapeli MHS 10x2x0,5 Dca Ovilukituskeskuksesta ovlukitusrasioille.
Ovilukitusrasioilta kaapeloidaan myös sähkölukot.

SU vetää ja putkittaa kaapelit, sekä päättää ne pinta-as jakorasioihin.

Laitteiden asennus, kytkentä ja käyttöönotto: lukitusurakoitsija.

Suunnitelma on hyväksytettävä lukitusurakoitsijalla ennen kaapeloinnin aloittamista.

VAIN URAKKALASKENTAAN, EI TYÖMAALLE.

| | | | | | |
|---|--------------|--------|-----|--|---|
| Tunn. Lukum. Muutos | | | | Nimim. Pvm | |
| K.oso/Kylä | Kortti./Tila | Tontti | Rno | Viranomaisten merkintöjä | |
| 450 | 1 | 111 | | UUDISRAKENNUS | |
| AIKK Asuntola Taivo 2025 Tulikalliontie 54 36720 Aitoo | | | | SÄHKÖPIIRUSTUS MK: Kulunvalvonta ja lukitus kaapeloinnit 1:50 | |
| Sähkösuunnittelu Sampo Kortelahti Sampo Kortelahti, Ins. (AMK) Riihelahti 1A 13100 Hämeenlinna puh. 040 7643385 sposti: suunnittelu@sampokortelahti.fi www.sampokortelahti.fi | | | | Pvm 01.08.2025 Piirt. SKo Suunn. SKo Tark. Yht. Hiö Lehti | Työnumero Tilaajan numero Piirustusnumero Muutos |
| | | | | SÄH | 013 |