



Vain urakkalaskentaan, ei työmaalle.

Huom! Potentialintasaukseen kytketään myös telekaapelien metallivaipat.

Huom! RK:n päämaadoituskiskoon asennetaan maadoituselektrodi Cu16 kupariköysi asennettuna anturan viereen silmukkana rakennus kiertäen.

Tunn. Lukum. Muutos				Nimim. Pvm	
K.osa/Kylä Kortt./Tila Tontti Rno			Viranomaisten merkintöjä		
Uudisrakennus			SÄHKÖPIIRUSTUS		
AIKK, Asuntola Toivo 2025 Tulikalliontie 54 36720 Pälkäne			Maadoituskaavio MK:		
Sähkösuunnittelu Sampo Kortelahti Sampo Kortelahti, Ins. (AMK) Riihipellontie 1A 13100 Hämeenlinna puh. 040 7643385 sposti. suunnittelu@sampokortelahti.fi www.sampokortelahti.fi			Pvm 01.08.2025		Työnumero Tilaaajan numero
			Piirt. SKo		
			Suunn. SKo		
			Tark.		SÄH Piirustusnumero Muutos 007
			Yht.hlö		
			Lehti		