



## LAITTEET

MITTAUSKESKUS VARUSTEINEEN

- ENERGIAMITTARI ESIM. KAMSTRUP MULTICAL
- HETKELLINEN TEHO
- HETKELLINEN VESI
- HETKELLINEN ØT
- VUOSIKULUTUSSEURANTA
- KUUKAUSIKULUTUSSEURANTA 12 KK
- MAX TEHO/12 KK
- MAX VESI/12 KK
- VIRTAUSMITTARI PALUUPUTKEEN
- LÄMPÖTILA-ANTURIT
- ETÄLUENTAVARUSTEET LÄMMÖNTOIMITTAJAN JÄRJESTELMÄÄN
- MUDANEROTTIMET
- SULKUVENTTIILIT
- ILMANPÖISTÖ-/TYHJENNYSVENTTIILIT
- xxx-VAKxx KÖ. KIINTEISTÖN LÄMMÖNJAKOHUONEEN VALVONTA-ALAKESKUS

.	.	.	INSINÖÖRITOIMISTO	RAKENNUSKOHDE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	SUUNN	PVM	SUUNNALA	LEHTI	PIIR.LAJI
.	.	.	SPH - SUUNNITTELU -	AITOON KOULUTUSKESKUS	LVIA-LAITTEET	PIIRT	1.8.25	LVIA	1(1)	T2
.	.	.	PALVELU	TULIKALLIONTIE 54 AITOO	TOIMINTAKAAVIO LÄMMITYSENERGIAN MITTAUS	.	PVM	TYÖ N:O	PIIR. N:O	MUUTOS
PDS	PVM	MUUTOKSEN KUVAUS	Ilmarinkatu 32 C 33500 Tampere	ASUNTOLA TOIVO	RAKENNUSAUTOMAATIO	TARK	PVM	250301	009	.