



- 62 DSC liikeilmaisins, 10 kpl
- 62 Pinta-as. magneettikoskettimet, 7kpl
- 62 DSC näppäimistö, 1kpl
- 62 DSC sisäsiireeni, 1kpl
- 62 DSC ulkosiireeni, 2kpl
- 62 Murtohälytysjärjestelmän keskus DSC, 1kpl
- 62 Murtohälytysjärjestelmän kytkentärasia. 7kpl

Väinölästä tuodaan asuntolan murtohälytyskeskukselle VMOHBU 30x2x0,5. maakaapelina.

Järjestelmä kaapeloidaan tähtiverkkoon. Kaapeli murtohälytysjärjestelmän yksittäisille laitteille MHS-HF 3x2x0,5 Cca (kaukana keskukselta olevat laitteet MHS-HF 5x2x0,5 Dca).

Murtohälytysjärjestelmän keskukselta kaapelit MHS-HF 10x2x0,5 Dca ja MHS-HS 20x2x0,5 Dca kytkentärasioille.

Runkokaapelointi murtohälytysjärj. keskukselta kytkentärasioille sähköurakoitsija. Sähköurakoitsija toimittaa myös kytkentärasiat (pinta-as jakorasiat). Murtohäl. keskuksen ja laitteiden toimittaminen, kaapelointi kytkentärasioilta, kytkentä sekä järjestelmän käyttöönotto murtohälytysjärj. erillinen urakoitsija.

Suunnitelma on hyväksyttävä murtohälytysjärjestelmän urakoitsijalla ennen kaapeloinnin aloittamista.

VAIN URAKKALASKENTAAN, EI TYÖMAALLE.

Tunn.	Lukum.	Muutos			Nimim. Pvm
K.osa/Kylä	Kortti./Tila	Tontti	Rno	Viranomaisten merkintä	
450	1	111			
UUDISRAKENNUS			SÄHKÖPIIRUSTUS		
AIKK Asuntola 2025 Tulikalliontie 54 36720 Aitoo			Murtohälytysjärjestelmä		MK: 1:50
Sähkösuunnittelu Sampo Kortelohiti Sampo Kortelohiti, ins. (AMK) Riihpellontie 1A 13100 Hömeenlinna puh. 040 7643385 sposti. suunnittelu@sampokortelohiti.fi www.sampokortelohiti.fi			Pvm 01.08.2025 Piirt. SKO Suunn. SKO Tark. Yht.His Lehti	Työnumero	Tilaajan numero
				Pirustusnumero	Muutos
			SÄH	012	