


OHJAUS  
INDIK.  
HÄLYT.  
SÄÄTÖ  
MITTAUS

04 TEKN.TILA  
VAK10

SK



UT01(v)



OHJAUS  
INDIK.  
HÄLYT.  
SÄÄTÖ  
MITTAUS

.	.	.
.	.	.
.	.	.
PDS	PVM	MUUTOKSEN KUVAUS

INSINÖÖRITOIMISTO  
SPH-SUUNNITTELU-  
PALVELU  
Ilmarinkatu 32 C 33500 Tampere

RAKENUSKOHDE AITOON KOULUTUSKESKUS TULIKALLIONTIE 54 AITOO ASUNTOLA TOIVO
--

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LVIA-LAITTEET TOIMINTAKAAVIO LÄMMITYSVERKOSTO RAKENNUSAUTOMAATIO
--

SUUNN SPH	PVM 1.8.25	SUUNNALA LVIA	LEHTI 1(2)	PIIR.LAJI T2
PIIRT .	PVM .	TYÖ N:O 250301	PIIR. N:O 007	MUUTOS .
TARK .	PVM .			

KÄYTTÖ

250301 SÄÄTÖ AL01\_2.DOC

Laitteiden toimintaa ohjataan rakennusautomaation ohjelmilla.

Laitteiden ohjaus- ja hälytystoiminnot on esitetty kuvassa 1 ja toimintakaaviossa.

SÄÄDÖN TOIMINTA

Menovesi/ Lämmitys

Menoveden lämpötila pidetään ulkolämpötilaan verrannollisessa arvossa kuvan 1 mukaisesti, lämpötila ei saa ylittää asetettua ylärajaa.

SÄÄTÖVENTTIILIT

Tunnus	Tyyppi	Virtaus l/s	Paine-ero kPa	Kv-arvo m³/h
TV45	2-tie	0.14	15	1.34

KUVA 1

