



61 Paloilmoitinkeskus: Delta Quad+ 2ss 18Ah, tuotenro 271807.18

I/O yksikkö. Eltek Delta 12- releyksikkö. Tuotenro 808610.10. As suursilmukkaan.

As VAK yhteyteen. Tästä saadaan kärkitiedot VAK:kiin.

(Palo, vika ja ennakkohälytystiedot VAK:kiin).

Asennus omaan koteloonsa. Tuotenro 788650.10

61 Delta IQ8/So silmukkasireeni, tuotenro 807205R. 3 kpl

Vilkku-sireeni, VTB-32E-DB. Tuotenro 251517. 1 kpl

61 Paloilmoituspainike, Delta IQ8 MCP, tuotenro 804971, 4 kpl

+ Pinta-asennuskotelo, tuotenro 704980

+Kirkas kansi, joka suojaa vahingoilta, tuotenro 704965.

OP Osoitteellinen optinen savuilmaisin, IQ8Quad O, tuotenro 802371, 9 kpl

+ Asennuskanta IQ8, tuotenro 805590

Osoitteellinen optinen savuilmaisin, IQ8Quad O, tuotenro 802371, 17 kpl  
(asennus alakaton välitilaan)

+ Asennuskanta IQ8, tuotenro 805590

61 varustettuna merkkivalolla, Esser LED, tuotenro 781814, 17 kpl

Osoitteellinen optinen savuilmaisin, IQ8Quad O/So, tuotenro 802382, 10 kpl

-> ilmaisimessa on sisäänrakennettu sireeni

+ Asennuskanta IQ8, tuotenro 805590

Osoite IQ8 TM (M lämpöilmaisin A1S, reagointi n. 60C). Tuotenro 802171. 11 kpl

+ Asennuskanta IQ8, tuotenro 805590

+ Lisäksi vesitiivis kumisuoja asennuskannalle. Tuotenro 805573.

Osoite IQ8 TME (korkea M lämpöilmaisin BS, reagointi n. 75C). Tuotenro 802177. 1 kpl

+ Asennuskanta IQ8, tuotenro 805590

Silmukoiden kaapelointi KLMA 4x0,8+0,8

(CPR-luokka vähintään Cca)

Maakaapelit Väinölässä olevalta Delta DA-keskukselta

asuntolan paloilmoitinkeskukselle:

Jamak ARM 4x(2+1)x0,5

SUUNNITELMA ON HYVÄKSYTETTÄVÄ PALOILMOITINLIIKKEELLÄ  
ENNEN KAAPELOINNIN ALOITTAMISTA.

Vain urakkalaskentaan, ei työmaalle.

Tunn.		Lukum.		Muutos		Nimim. Pvm					
K.osa/Kyld		Kortti./Tila		Tontti		Rno		Viranomaisten merkintöjä			
450		1		111							
UUDISRAKENNUS						SÄHKÖPIIRUSTUS					
Aikk Asuntola Toivo, 2025						Osoitteellinen Paloilmoitinjärjestelmä MK:					
Tulikalliontie 54						1:50					
36720 Aitoo											
Sähkösuunnittelu Sampo Kortelahti Sampo Kortelahti, ins. (AMK) Riihelaantie 1A 13100 Hämeenlinna puh. 040 7643385 sposti. suunnittelu@sampokortelahti.fi www.sampokortelahti.fi						Pvm		Työnumero		Tilaajan numero	
						01.08.2025					
						Piirt.		SKO			
						Suunn.		SKO			
						Tark.					
						Yht.		Piiirustusnumero		Muutos	
						Lehti		SÄH		008	